

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Järva 2:25		Byggnadens adress Dammtorps alle 8-14	Postnr 17062	Ort Solna	
Byggnadsägaren Brf Dagdkåpan i Järvastaden		Postadress Dammtorps alle 8-14	Postnr 17062	Ort Solna	
Faktureringsadress		Postadress	Postnr	Ort	
Fastighetsansvarig/Förvaltare			Telefonnr	Fax / e-post	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet Bostad	BRA i m ²	Ant. Lgh 60	Ant. lokaler

A2 - Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)


Systemnr	Bes. kat.	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1 hus 30	1	2017-01-25	G		2020-01-25	1	
2 hus 31	1	2017-01-25	G		2020-01-25	1	
3 hus 32	1	2017-01-25	G		2020-01-25	1	
4 hus 33	1	2017-01-25	G		2020-01-25	1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

 JA

 Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningssman.

Besiktningssman Ilmo Kekkinen		Telefon nr 0707865804	Fax / e-post ilmokekkinen@hotmail.com	
Företag Vasa-Bygg		Postadress Ture Nermans Gränd 2	Postnr 11237	Ort Stockholm
Certifieringsorgan Swedcert/Kiwa	Cert.nummer 2701	Giltighetstid 20190415	Behörighetsnivå K	
Ort, Datum för underskrift Stockholm 2017-01-26		Namnteckning 		

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	1,2,3,4	B_mal

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Järva 2:25		FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	1 hus 30 LB 102 FL/TL	F	2014	fläktrum	570/534 l/s	548/457 l/s	Bostad i nr 14
2	2 hus 31 LB 103 FL/TL	F	2014	fläktrum	575/539 l/s	532/491 l/s	Bostad i nr 12
3	3 hus 32 LB 104 FL/TL	F	2014	fläktrum	543/504 l/s	520/506 l/s	Bostad i nr 10
4	4 hus 33 LB 105 FL/TL	F	2014	fläktrum	513/477 l/s	460/434 l/s	Bostad i nr 8
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar		Lgh 1203, 1202 i 8:an och 1102 i 10:an fanns inte tillgängliga för besiktning	
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	Föreningar			
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
				Möjliga energibesparande åtgärder i systemet	
				0. Inga energibesparande åtgärder	
	4	Klimat			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input type="checkbox"/> Bruksynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		Förra besiktn
		<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		Denna besiktn 2017-01-25
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn 2020-01-25
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot		Ombesiktn
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> Intyg		Underskrift
					